

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1 ред (/ofdi/control_activities/activity.php?id=1519)	1519	с 27.09.2016 по 20.10.2016 (/ofdi/control_activities/activity.php?id=1519)	МЧС РФ	Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 20.09.2016 № 776 (/ofdi/control_activities/document_get.php?file=3873)	Нарушения выявлены Акт проверки от 20.10.2016 № 776 (/ofdi/control_activities/document_get.php?file=7347)	1	На объекте не хранится исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты (система противодымной защиты).	Устранено	
						2	Не проведена оценка технического состояния системы противодымной вентиляции. Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противодымной защиты	Устранено	-
						3	При монтаже системы противодымной вентиляции допущено размещение дымоприемных устройств системы дымоудаления из коридоров не под потолком, а ниже верхнего уровня дверного проема.	В процессе устранения	-
						4	В подвальном этаже строения № 1 (коридор между залами), переходе из строения № 5 в строение № 3 высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м.	В процессе устранения	-


№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						5	Двери помещений: вентиляционной камеры, станции газового пожаротушения, электрощитовых выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости EI 30.	В процессе устранения	-
						6	При устройстве выставочных конструкций допущено уменьшение зоны действия системы автоматической пожарной сигнализации (извещатели ограничены выставочными конструкциями).	Устранено	-
						7	Не обеспечен предел огнестойкости несущих элементов атриума (колонны) не менее R-90.	В процессе устранения	-
						8	На объекте защиты допускается устройство и эксплуатация эвакуационных выходов высотой менее 1,9 м (антресольный этаж).	Устранено	-

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
2 ред (/ofdi/control_activities/activity.php?id=1715)	1715	с 11.12.2015 по 15.12.2015	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 01.12.2015 № 473 (/ofdi/control_activities/document_get.php?file=5229)	Нарушения не выявлены Акт проверки от 15.12.2015 № 473 (/ofdi/control_activities/document_get.php?file=5230)		Нет нарушений	
3 ред (/ofdi/control_activities/activity.php?id=3099)	3099	с 22.08.2017 по 23.08.2017	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 07.08.2017 № 211 (/ofdi/control_activities/document_get.php?file=16571)	Нарушения выявлены Акт проверки от 23.08.2017 № 211 (/ofdi/control_activities/document_get.php?file=16572)	1	На объекте не хранится исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты (система противодымной защиты).	Подлежит устранению
					Адм. правонарушения (/ofdi/control_activities/activity.php?id=3099&showPart=offence)			

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						2	При монтаже системы противодымной вентиляции допущено размещение дымоприемных устройств системы дымоудаления из коридоров не под потолком, а также верхнего уровня дверного проема (в строении № 1, № 3). При эксплуатации (обслуживании) системы противодымной вентиляции не обеспечено соблюдение требований документов по пожарной безопасности.	Подлежит устранению	-
						3	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности, а именно: в подвальном этаже строения № 1 (коридор между залами), переходе из строения № 5 в строение № 3 высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 метров.	Подлежит устранению	-

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						4	В подвальном этаже строения № 1 двери помещений: вентиляционной камеры; электрощитовых; станции газового пожаротушения выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости менее EI 30.	Подлежит устранению	-
						5	Не обеспечен предел огнестойкости несущих элементов атриума (колонны) не менее R-90.	Подлежит устранению	-
4 ред (/ofdi/control_activities/activity.php?id=3102)	3102	с 10.07.2017 по 21.07.2017	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Соблюдение обязательных требований Технического регламента при эксплуатации лифтов Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 22.06.2017 № 2374-р (/ofdi/control_activities/document_get.php?file=16634)	Нарушения выявлены Акт проверки от 17.07.2017 № 3.2/2/386 (/ofdi/control_activities/document_get.php?file=16635) Устранения (/ofdi/control_activities/activity.php?id=461) Адм. правонарушения (/ofdi/control_activities/activity.php?id=461&viewPart=offence)	1	Не застрахована гражданская ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах (лифты зав. №№ 254 шл (рег. № 137483), E980086 (рег. № 141061), E980087 (рег. № 141064), установленные в здании по адресу: ул. Пречистенка, д. 12/, г. Москвы, 119034	Устранено	

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						2	Лифты зав. №№ 254 щл (рег. №137483), E980086 (рег. № 141064), не укомплектованы сопроводительной документацией, а именно: руководством по эксплуатации, включающим в себя: указания по использованию в период эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию и т.д.	Устранено	-
						3	в кабине лифта зав .№ E980086 (рег. № 141063) не осуществляется аварийное освещение в случае случае Приложения № 1 ТР ТС 011/2011, п. прекращения питания рабочего освещения.	Устранено	-
						4	Неисправны устройства фотореверса дверей кабин лифтов E980086 (рег. № 141063), E980087 (рег. № 141064).	Устранено	-
						5	На лифтах зав. № 254щл (рег. №137483), E980086 (рег № 141063), E980087 (рег. № 141064) не работает ремонтная двусторонняя связь между местом установки устройства управления и приемком.	Устранено	-

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						6	Не приняты меры для безопасного проведения работ в шахте лифтов зав. № 254щл (рег. №137483) не п. 1 ст. 4, п. 3.1 ст.4, п. 1.28 обеспечивается освещенность не менее 50лк в 1м	Устранено	-
						7	В шахтах лифтов) зав. №№ E980086 (рег. № 141063), ТР ТС 011/2011 п. 3.1 ст. 4 21.08.2017 E980087 (рег. №141064) отсутствует заземление лифтового оборудования установленного в них.	Устранено	-
5 ред (/ofdi/control_activities/activity.php?id=3106) 	3106	с 26.01.2017 по 27.01.2017	Департамент культуры города Москвы	Соблюдение трудового законодательства. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Приказ от 20.12.2016 № 1003 (/ofdi//control_activities/document_get.php?file=16656)	Нарушения выявлены Акт проверки от 22.02.2017 № 6/н (/ofdi//control_activities/document_get.php?file=16615) Устранения (/ofdi/control_activities/activity.php?id=3106)	1	В перечне документов, предоставляемых лицом при приеме на работу, отсутствует справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.	Устранено	


№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						2	<p>В Правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре не определена продолжительность ежегодного дополнительно отпуска работникам с ненормированным рабочим днем. Не представлены графики работы работников со сменным графиком работы. В представленных графиках работы отсутствуют графики работы 3 работников; не указана дата утверждения директором, дата ознакомления, дата подписания заведующего отделом.</p>	Устранено	-

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						3	В Положении об оплате труда для работников учреждения не закреплены оклады работников. Приложения к Положению об оплате труда для работников учреждения не представлены. В Положении об оплате труда для работников учреждения отсутствует перечень компенсационных выплат. Положение об оплате труда для работников учреждения не регламентируют в полной мере стимулирующие выплаты. На новую систему оплаты труда учреждение не перешло.	Устранено	-
						4	График отпусков составлен не по форме Т-7, не ведется в соответствии с указаниями Госкомстата России. График отпусков принят без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Работникам с ненормированным рабочим днем не предоставляется ежегодный дополнительный отпуск. Работник не уведомляется под роспись о времени начала отпуска.	Устранено	-

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						5	Табели учета использования рабочего времени не ведется по установленной форме и в соответствии с требованиями. Работодатель недостоверно ведет фактический учет рабочего времени работников.	Устранено	-
						6	Трудовые книжки заполняются не в соответствии с постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.10.2003 № 69. Личные карточки по форме Т-2 заполняются не в полном объеме.	Устранено	-
						7	Не проводятся медицинские обследования работников, работающих с несовершеннолетними.	Устранено	-
						8	Заместитель директора по финансово-экономической работе и главный хранитель назначены на должность без согласования с учредителем и данный перевод не оформлен в письменном виде.	Устранено	-

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						9	Работники не ознакомлены с положением об аттестации работников. Положение об аттестации работников принято без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.	Устранено	-
						10	В трудовых договорах с работниками отсутствуют условия оплаты труда. Трудовые договоры не соответствуют требованиям к эффективному контракту. В трудовых договорах отсутствуют условия труда на рабочем месте. Работа по совместительству оформляется не отдельным трудовым договором, а дополнительным соглашением. Отсутствуют уведомления работников о продолжении работы в новых условиях. В одностороннем порядке вносится изменение в трудовой договор с работником в части изменения трудовой функции работника. Изменения, вносимые в трудовой договор, не оформляются в письменном виде.	Устранено	-

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						11	С инструкцией по делопроизводству сотрудники учреждения не ознакомлены.	Устранено	-

 Написать сообщение в ИНКОЦентр

© ГБУ г. Москвы "ИНКОЦентр" (<http://incocentre.mos.ru>), inkocenter@culture.mos.ru (<mailto:inkocenter@culture.mos.ru>)